



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 08.09.2021
№ 40210061000200691457



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Калужской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

248001 г.Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210

E-mail: emercom@kaluga.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого, 12а

Тел. (8-48444) 6-33-22, ond-40-14@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 75/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"БУКАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА",
ИНН 4024005774, 249421, Калужская область, Людиновский р-н, с Букань, ул. 40 лет Победы, д.66.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Калужской области по пожарному надзору - начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Каукова Константина Александровича №75 от «08» сентября 2021года в период с 11 ч.00 мин. по 13 ч. 00 мин., 04 октября 2021 г.

Главным государственным инспектором Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Кауковым Константином Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая/выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: И.о. директора МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "БУКАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", Володина Тамара Васильевна

(подпись и печать контролируемого (надзорного) мероприятия)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Выполнить замену в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности превышающую эксплуатацию, сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком)	(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ);	04.10.2022	
2.	Обеспечить защиту помещения спортивного зала каждой точки защищаемой поверхности.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12.39 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	04.10.2022	
3.	Провести эксплуатационные испытания пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	(п. 17 «б» Правил противопожарного режима в РФ);	04.10.2022	
4.	В местах установки извещателей пламени, в помещении спортивного зала, где имеется опасность механического повреждения извещателя, установить защитную конструкцию, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5 СП 5.13 130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	04.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУКАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Володина Тамара Васильевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Главный государственный инспектор Людиновского Жиздринского и Хвастовичского районов
Кауков Константин Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

04.10.2021 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу аттестата реализации указанных действий.

